

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

Ząbkowice Śląskie, dnia 17 czerwca 2026 roku

HK.9020.1.55.2026

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Wałowa 51

57-220 Ziębice

DECYZJA nr 172/26

Na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 37 oraz 37 ax ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, ze zm.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), z § 3, § 4 ust. 1 pkt. 1) *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi Nr N/LAB/LW-555/2026 i N/LAB/LW-558/2026 z mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w dniu 15.06.2026 r. z sieci wodociągu Starczówek w punktach zgodności:

- Starczówek 23 (nr próbki nadany przez próbkobiorcę 102),
- Pomianów Dolny 7 (nr próbki nadany przez próbkobiorcę 105)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

1. stwierdza brak przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Starczówek ze względu na niezgodność z wartością parametryczną parametru Enterokoki, w miejscowościach

Gmina Ziębice: Starczówek, Biernacice, Biernacice Kolonia, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Osina Mała, Pomianów Dolny,

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Chałupki nr 41, 42, 43, 43a, 43b, 44, 44a, 44b, 44c, 46, 46a, oraz nr 47,

2. zakazuje spożywania wody w miejscowościach Starczówek, Biernacice, Biernacice Kolonia, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Osina Mała, Pomianów Dolny oraz w części miejscowości Chałupki nr 41, 42, 43, 43a, 43b, 44, 44a, 44b, 44c, 46, 46a, 47 zaopatrywanych z urządzenia wodociągowego Starczówek.

Woda z wodociągu Starczówek w ww. miejscowościach może być przeznaczona wyłącznie do spłukiwania ustępów.

3. nakazuje Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wałowa 51, 57-220 Ziębice

- a) niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z sieci wodociągu Starczówek do wymagań odpowiadających normom sanitarnym,

- b) przedstawić plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez właściwego burmistrza,

- c) zaopatrzyć odbiorców wody w miejscowościach **Starczówek, Biernacice, Biernacice Kolonia, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Osina Mała, Pomianów Dolny, Chałupki nr 41, 42, 43, 43a, 43b, 44, 44a, 44b, 44c, 46, 46a, 47** w zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym wody do spożycia, do czasu uzyskania oceny o ponownej przydatności wody do spożycia,

d) niezwłocznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach **Starczówek, Biernacice, Biernacice Kolonia, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Osina Mała, Pomianów Dolny, Chałupki nr 41, 42, 43, 43a, 43b, 44, 44a, 44b, 44c, 46, 46a, 47** o braku przydatności wody do spożycia oraz o zakazach z tym związanych.

4. nadaje decyzji w pkt 1, 2, 3 pkt. a) - d) rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 15.06.2026 r. w ramach kontroli urzędowej przez przedstawiciela PPIS w Ząbkowicach Śląskich w punktach zgodności z urządzeniami wodociągowego Starczówek wykazały, że w badanej wodzie w 2 próbkach spośród 6 pobranych stwierdzono obecność enterokoków w liczbie:

- próbka nr 102 / Starczówek 23 / 72 jtk/100 ml,
- próbka nr 105 / Pomianów Dolny 7 / 6 jtk/100 ml

- dowód: sprawozdania z badań: nr N/LAB/LW-555/2026 i N/LAB/LW-558/2026, z dnia 17.06.2026 r.

Wartość parametryczna parametru enterokoki – 0 jtk/100 ml – określona jest w załączniku nr 1, cz. A, Tabela 1, Lp. 2 do cytowanego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Enterokoki kałowe zwykle występują w odchodach ludzi i zwierząt. Jest to bakteria wskaźnikowa i jej obecność w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu wody ściekami bytowo-gospodarczymi, zwłaszcza fekaliami, co za tym idzie w wodzie tej mogą się również znajdować bakterie chorobotwórcze mające siedlisko w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym, woda pochodząca z sieci wodociągowej w miejscowościach: **Starczówek, Biernacice, Biernacice Kolonia, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Osina Mała, Pomianów Dolny, Chałupki nr 41, 42, 43, 43a, 43b, 44, 44a, 44b, 44c, 46, 46a, 47** nie nadaje się do:

- picia przez ludzi,
- przygotowywania napojów i potraw,
- mycia owoców i warzyw,
- wytwarzania lodu,
- mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców, w tym również przy użyciu zmywarki,
- mycia zębów,
- mycia, kąpieli,
- sprzątania

Woda z kranu nadaje się do:

- spłukiwania ustępów.

Zarządca urządzenia wodociągowego Starczówek w dniu 17.06.2026 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podjętych działaniach naprawczych, tj. płukaniu sieci, chlorowaniu wody oraz uruchomieniu zastępczego źródła wody – woda dostarczana będzie cysternami.

W związku z tym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Mając na względzie powyższe oraz to, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), nie zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oraz nie umożliwiono stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, co utrwalono w adnotacji znajdującej się w aktach sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śl. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Ireneusz Drobnicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat – *eDoręczenia PURDE*
2. Sekcja HK a/a – EZD

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ziębic
2. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego
3. Sekcja HDM w/m – EZD
4. Sekcja BŻ w/m – EZD

Wyk.: PG/PG